

Santiago, 05 de enero de 2024  
**DE 00127-24**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Aceptación Potencia Máxima de la Central PFV Elena Primera Etapa, Fase I, del coordinado Solar Elena SpA.

[1] Carta 231109-ELE-CEN-001, Ref.: “Envía Respuesta a Observaciones de Informes de Parámetros de Generación Planta Fotovoltaica Elena (NUP 399)” de fecha 9 de noviembre del 2023. **Recibido DE06809-23**

[2] Carta DE05285-23, de Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de la Central PFV Elena Primera Etapa, Fase I, del Coordinado Solar Elena SpA.”, de fecha 20 de noviembre del 2023.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 39 el Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Potencia Máxima de la Central PFV Elena Primera Etapa, Fase I, en conformidad con el Informe Técnico recibido mediante comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2].

Conforme a lo anterior, los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central PFV Elena Primera Etapa, Fase I, se presentan en la siguiente tabla:

| <b>Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central PFV Elena Primera Etapa, Fase I</b> |                                   |                   |                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Central</b>                                                                              | <b>Potencia Máxima Bruta [MW]</b> | <b>SS/AA [MW]</b> | <b>Pérdidas en la central <sup>(1)</sup> [MW]</b> | <b>Potencia Máxima Neta <sup>(2)</sup> [MW]</b> |
| PFV Elena E1 F1                                                                             | 67,4970                           | 0,5150            | 0,5400                                            | 66,4420                                         |

(1) Este valor incluye las pérdidas del sistema colector de media tensión (0,354 MW) y del transformador de poder (0,186 MW).


(2) Inyectada en la barra de alta tensión (220 kV) del transformador de potencia de la S/E Iberelena.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 08 de enero de 2024.**

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central PFV Elena**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Rodrigo Espinoza V.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

c.c.: Sr. Héctor Astudillo S. – Encargado Titular Solar Elena SpA.