



www.asilec.cl
Concepción
fono 41 3163 290
asilec@asilec.cl

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA

N° CERTIFICADO : SMT070723_30

TAG : 96CD-2A

DATOS DEL CLIENTE / FECHA

CLIENTE: CENTRAL YUNGAY S.A.

RUT: 76.060.441-0

DIRECCION : Camino al Manzano Km 2.5, Localidad de Charrúa - Comuna de Cabrero

TIPO EMPRESA : GENERACION

FECHA EMISION:
06-07-2023

DESCRIPCION EQUIPO

MARCA : AMETEK

RANGO : 0 A 500 [psi]

MODELO : NO APLICA

SALIDA : 4-20 Ma

TIPO : TRANSMISOR DE PRESION

MONTAJE: 1/2" NPT

N/S : 353A4330P015

FLUIDO : -----

INSTRUMENTO PATRÓN Y OBSERVACIÓN

PATRON A OCUPAR :

MANOMETRO PATRON

CALIBRADOR DE PROCESO

MARCA :

SIKA

YOKOGAWA

MODELO:

REF-J

CA-71

NUMERO DE SERIE :

923235

T1N5025

CERTIFICADO DE CALIBRACION :

SME-40361

SMF-25597

EMITIDO POR :

CESMEC S.A.

CESMEC S.A.

FECHA CALIBRACION :

26-01-2023

07-02-2023

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA

N° CERTIFICADO : SMT070723_30

TAG : 96CD-2A

DATOS Y ESPECIFICACIONES DE LA CALIBRACION

DESCRIPCION : VERIFICACION DE PRESION DE DESCARGA DEL COMPRESOR

LUGAR CALIBRACION : INSTALACIONES EN CENTRAL YUNGAY S.A.

CONDICIONES AMBIENTALES : TEMPERATURA 10 °C

METODO / PROCEDIMIENTO : COMPARACION DIRECTA CON PATRON TRAZABLE

RANGOS : 0 A 500 [psi]


GRADUACION : 0,01 [°C]

FECHA DE CALIBRACION: 06 DE julio 2023

RESULTADO DE LA VERIFICACION

PUNTOS DE MEDICION	INSTRUMENTOS		ERROR DE INSTRUMENTO	
	INSTRUMENTO PATRON [psi]	INSTRUMENTO VERIFICADO [psi]	ERROR [psi]	ERROR %
1	0,00	5,63	-5,625	-1,125
2	125,00	120,31	4,690	0,938
	250,00	245,31	4,690	0,938
3	375,00	371,25	3,750	0,750
4	500,00	495,31	4,690	0,938

GRAFICO DE ERROR PORCENTUAL





www.asilec.cl
Concepción
fono 41 3163 290
asilec@asilec.cl

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA

N° CERTIFICADO : SMT070723_30

TAG : 96CD-2A

OBSERVACION

NO SE ENCONTRO NINGUNA ANOMALIA

INFORMACION IMPORTANTE


HUGO MARTINEZ J.
SUPERVISOR TECNICO DE
ASILECLTDA.