



www.asilec.cl  
Concepción  
fono 41 3163 290  
asilec@asilec.cl

### CERTIFICADO DE CALIBRACION DE PRESION

N° CERTIFICADO : SMT290523\_20

TAG : -----

#### DATOS DEL CLIENTE / FECHA

CLIENTE: CENTRAL YUNGAY S.A.

RUT: 76.060.441-0

DIRECCION : Camino al Manzano Km 2.5, Localidad de Charrúa - Comuna de Cabrero

TIPO EMPRESA : GENERACION

FECHA EMISION:  
29-06-2023

#### DESCRIPCION EQUIPO

MARCA : YOKOGAWA

RANGO : 0 A 25 [Bar]

MODELO : EJA530A-ECS7N-07EF/FU1/D3

SALIDA : 4 A 20 mA

TIPO : TRANSMISOR DE PRESION MANOMETRICO

MONTAJE: 1/2" BSP

N/S : 456763433

FLUIDO : DIESEL

#### INSTRUMENTO PATRÓN Y OBSERVACIÓN

PATRON A OCUPAR :

MANOVACUOMETRO

CALIBRADOR DE PROCESO

MARCA :

SIKA

YOKOGAWA

MODELO:

REF-J

CA-71

NUMERO DE SERIE :

923235

T1N5025

CERTIFICADO DE CALIBRACION :

SME-40361

SMF-25597

EMITIDO POR :

CESMEC S.A.

CESMEC S.A.

FECHA CALIBRACION :

26-01-2023

07-02-2023

## CERTIFICADO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA

N° CERTIFICADO : SMT290523\_20

TAG : -----

### DATOS Y ESPECIFICACIONES DE LA CALIBRACION

DESCRIPCION : VERIFICACION DE PRESION EN LA ENTRADA DE COMBUSTIBLE

LUGAR CALIBRACION : INSTALACIONES EN CENTRAL YUNGAY S.A.

CONDICIONES AMBIENTALES : TEMPERATURA 18 °C

METODO / PROCEDIMIENTO : COMPARACION DIRECTA CON PATRON TRAZABLE

RANGOS : 0 A 40 [BAR]


GRADUACION : 0,01 [BAR]

FECHA DE CALIBRACION: 27 DE JUNIO 2023

### RESULTADO DE LA VERIFICACION

PUNTOS DE MEDICION	INSTRUMENTOS		ERROR DE INSTRUMENTO	
	INSTRUMENTO PATRON [BAR]	INSTRUMENTO VERIFICADO [BAR]	ERROR [BAR]	ERROR %
1	0,00	0,01	-0,010	-0,040
2	6,25	6,24	0,010	0,040
3	12,50	12,49	0,010	0,040
4	18,75	18,72	0,030	0,120
5	25,00	24,98	0,020	0,080

GRAFICO DE ERROR PORCENTUAL





www.asilec.cl  
Concepción  
fono 41 3163 290  
asilec@asilec.cl

## CERTIFICADO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA

N° CERTIFICADO : SMT290523\_20

TAG : -----

### OBSERVACION

NO SE ENCONTRO NINGUNA ANOMALIA

### INFORMACION IMPORTANTE

  
HUGO MARTINEZ J.  
SUPERVISOR TECNICO DE  
ASILECLTDA.