



www.asilec.cl
Concepción
fono 41 3163 290
asilec@asilec.cl

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE PRESION

N° CERTIFICADO : SMT290523_21

TAG : PT_2

DATOS DEL CLIENTE / FECHA

CLIENTE: CENTRAL YUNGAY S.A.

RUT: 76.060.441-0

DIRECCION : Camino al Manzano Km 2.5, Localidad de Charrúa - Comuna de Cabrero

TIPO EMPRESA : GENERACION

FECHA EMISION:
29-06-2023

DESCRIPCION EQUIPO

MARCA : SIEMENS

RANGO : 0 A 50 [mBar]

MODELO : 7MF0410-1PL11-5BM2-Z

SALIDA : 4 A 20 mA

TIPO : TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL

MONTAJE: 1/4" BSP

N/S : N1N61710159456

FLUIDO : GASES

INSTRUMENTO PATRÓN Y OBSERVACIÓN

PATRON A OCUPAR :

MANOVACUOMETRO

CALIBRADOR DE PROCESO

MARCA :

SIKA

YOKOGAWA

MODELO:

REF-J

CA-71

NUMERO DE SERIE :

922898

T1N5025

CERTIFICADO DE CALIBRACION :

SME-40358

SMF-25597

EMITIDO POR :

CESMEC S.A.

CESMEC S.A.

FECHA CALIBRACION :

24-01-2023

07-02-2023

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA

N° CERTIFICADO : SMT290523_21

TAG : PT_2

DATOS Y ESPECIFICACIONES DE LA CALIBRACION

DESCRIPCION : VERIFICACION DE PRESION DE AIRE EN LA ASPIRACION DEL COMPRESOR

LUGAR CALIBRACION : INSTALACIONES EN ASILEC LTDA.

CONDICIONES AMBIENTALES : TEMPERATURA 18 °C

METODO / PROCEDIMIENTO : COMPARACION DIRECTA CON PATRON TRAZABLE

RANGOS : -1000 A 1000 [mBAR]


GRADUACION : 0,1 [mBAR]

FECHA DE CALIBRACION: 29 DE JUNIO 2023

RESULTADO DE LA VERIFICACION

PUNTOS DE MEDICION	INSTRUMENTOS		ERROR DE INSTRUMENTO	
	INSTRUMENTO PATRON [mBAR]	INSTRUMENTO VERIFICADO [mBAR]	ERROR [mBAR]	ERROR %
1	0,00	0,11	-0,110	-0,220
2	12,50	12,40	0,100	0,200
3	25,00	25,10	-0,100	-0,200
4	37,50	37,60	-0,100	-0,200
5	50,00	49,90	0,100	0,200

GRAFICO DE ERROR PORCENTUAL





www.asilec.cl
Concepción
fono 41 3163 290
asilec@asilec.cl

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA

N° CERTIFICADO : SMT290523_21

TAG : PT_2

OBSERVACION

NO SE ENCONTRO NINGUNA ANOMALIA

INFORMACION IMPORTANTE


HUGO MARTINEZ J.
SUPERVISOR TECNICO DE
ASILECLTDA.