



CERTIFICADO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA

N° CERTIFICADO : SMT290523_27

TAG : TTXD1-18

DATOS DEL CLIENTE / FECHA

CLIENTE: CENTRAL YUNGAY S.A.

RUT: 76.060.441-0

DIRECCION : Camino al Manzano Km 2.5, Localidad de Charrúa - Comuna de Cabrero

TIPO EMPRESA : GENERACION

FECHA EMISION:
29-06-2023

DESCRIPCION EQUIPO

MARCA : CABLE DE TERMOCUPLA

RANGO : 0 A 600 [°C]

MODELO : NO APLICA

SALIDA : mVOLT

TIPO : Cable de compensado para termocupla tipo K para exterior

MONTAJE: -----

N/S : NO APLICA

FLUIDO : -----

INSTRUMENTO PATRÓN Y OBSERVACIÓN

PATRON A OCUPAR :

CALIBRADOR DE PROCESO

MARCA :

YOKOGAWA

MODELO:

CA-71

NUMERO DE SERIE :

T1N5025

CERTIFICADO DE CALIBRACION :

SMF-25597

EMITIDO POR :

CESMEC S.A.

FECHA CALIBRACION :

07-02-2023

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA

N° CERTIFICADO : SMT290523_27

TAG : TTXD1-18

DATOS Y ESPECIFICACIONES DE LA CALIBRACION

DESCRIPCION : VERIFICACION DE LAZO DE TEMPERATURA DE LA TC TIPO K EN EXHAUST
TEMPERATURE DE LA TURBINA

LUGAR CALIBRACION : INSTALACIONES EN CENTRAL YUNGAY S.A.

CONDICIONES AMBIENTALES : TEMPERATURA 10 °C

METODO / PROCEDIMIENTO : COMPARACION DIRECTA CON PATRON TRAZABLE

RANGOS : 5 A 600 [°C]


GRADUACION : 0,01 [°C]

FECHA DE CALIBRACION: 28 DE JUNIO 2023

RESULTADO DE LA VERIFICACION

PUNTOS DE MEDICION	INSTRUMENTOS		ERROR DE INSTRUMENTO	
	INSTRUMENTO PATRON [°C]	INSTRUMENTO VERIFICADO [°C]	ERROR [°C]	ERROR %
1	100,00	101,00	-1,000	-0,990
2	300,00	300,00	0,000	0,000
3	600,00	601,00	-1,000	-0,166

GRAFICO DE ERROR PORCENTUAL





www.asilec.cl
Concepción
fono 41 3163 290
asilec@asilec.cl

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA

N° CERTIFICADO : SMT290523_27

TAG : TTXD1-18

OBSERVACION

NO SE ENCONTRO NINGUNA ANOMALIA EN EL LAZO DE TEMPERATURA DESDE LOS BORNES DEL SENSOR AL SCADA

INFORMACION IMPORTANTE


HUGO MARTINEZ J.
SUPERVISOR TECNICO DE
ASILECLTDA.