

Santiago, 23 de febrero de 2024
DE 01051-24

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la unidad TER Yungay U4.
[1] Carta DE00530-24, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de la unidad TER Yungay U4, de Central Yungay S.A.”, de fecha 26 de enero de 2024.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la unidad TER Yungay U4, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, se recibieron observaciones del coordinado Central Yungay S.A. al informe técnico publicado mediante Ref. [1]. Estas observaciones fueron revisadas e incorporadas por el Experto Técnico en el informe final publicado junto con esta comunicación.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la unidad TER Yungay U4, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la unidad TER Yungay U4

Unidad	Combustible	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
TER Yungay U4	Diésel	38,2300	0,4350	37,7950

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 28 de febrero de 2024**.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades
Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central Yungay**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

ASA/adr

c.c.:

Sr. Javier Pujol – Encargado Titular Central Yungay S.A.