Santiago, 18 de enero de 2024

DE 00395-24

Señor
Camilo Sanhueza Bravo
Encargado Titular
Transemel S.A.
Presente

Ref.: Solicita antecedentes adicionales sobre la obra urgente “Nueva SE Seccionadora Alto de Ramírez”, bajo aplicación de artículo 102°.

[1] Carta DE07048-23 de Transelec S.A., con fecha 22 de noviembre de 2023, Informe Obra Urgente “Nueva SE Seccionadora Alto de Ramírez”.

Responde a: DE07048-23.

De mi consideración:

En relación con lo requerido por vuestra representada en la carta de la Ref. [1] y en base a la revisión de los documentos presentados al Coordinador, solicito a usted completar los documentos enviados con los antecedentes adicionales mencionados en el Anexo 1 (al final de esta carta) y Anexo 2 (documento en pdf).

Agradeceré enviar los antecedentes requeridos en un plazo de 10 días hábiles posterior al envío de la presente solicitud. En caso de no completar el informe con los antecedentes solicitados, se tendrá por rechazado, conforme a lo establecido en el artículo 41° del D.S. N°37, de mayo de 2021.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Juan Carlos Araneda T.
Subgerente de Planificación
Coordinador Eléctrico Nacional

RMZ/ncg
Incl.: Anexo 2 (pdf).
c.c.:
Sr. Iván Zambrano M. – Encargado Suplente, Transemel S.A.
Sr. Erick Zbinden A. – Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red.
Sr. Roger Mellado Z. – Jefe Departamento de Planificación Eléctrica.

Anexo 1

Observaciones a Solicitud de Aplicación de Art. 102° de proyecto “Nueva SE Seccionadora Alto de Ramírez 220/66/23 kV” del Coordinador.

Con base en la revisión de los documentos presentados al Coordinador, se indica la solicitud de antecedentes adicionales con respecto a las observaciones detalladas en la Tabla 1:

1.1 Se solicita plano de Ubicación General en Terreno (UGT) – Planta de la Nueva SE Alto de Ramírez (que contenga equipos eléctricos, vértices y cuadro de coordenadas de la S/E, llegadas de Líneas, perímetros, vías de circulación, salas de control, etc.) en formato DWG o PDF de buena calidad (legible), el cual debe mostrar claramente las instalaciones existentes destacando las instalaciones proyectadas (encerradas en una nube).

1.2 Se solicita enviar un Diagrama Unilineal Funcional en formato DWG o PDF de buena calidad de la Nueva SE Alto de Ramírez, donde se representen todas las instalaciones existentes y proyectadas, y que contenga los esquemas de control, protección, teleprotección, y medida, junto con las instalaciones proyectadas encerradas en una nube para distinguirlas de las existentes.