

Santiago, 07 de febrero de 2024
DE 00740-24

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Fe de erratas Carta DE 00616-24 Parámetros de Potencia Máxima de Central TER Cardones.

[1] Carta DE 00616-24, Ref.: “Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Central TER Cardones.”, de fecha 01 de febrero de 2024.

[2] Carta GC-CA 0001/24, del coordinado Central Cardones S.A., Ref.: “Observaciones Informe PMax Central Cardones”, de fecha 23 de enero de 2024.

Ingreso DE00635-24.

De mi consideración:

En relación con la materia de la referencia y a carta de la Ref. [1], informo la siguiente fe de erratas respecto al valor de Potencia Máxima Bruta y Neta de Central TER Cardones, a partir de la observación recibida mediante carta de la Ref. [2] del coordinado Central Cardones S.A.:

En Tabla 1, columna Potencia Máxima Bruta [MW]

- **Dice:** 148,721
- **Debe decir:** 150,239

En Tabla 1, columna Potencia Máxima Neta [MW]

- **Dice:** 147,159
- **Debe decir:** 148,677

En el anexo a la presente carta se indican los parámetros considerando la modificación, los que entran en vigencia a partir de las **00:00 horas del 09 de febrero de 2024.**

Finalmente, el Acta y el Informe Final de Prueba Corregido que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente, pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central TER Cardones



Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Javier Pujol – Encargado Titular Central Cardones S.A.
GO, GM, DCO

Anexo: Parámetros de Potencia Máxima de Central TER Cardones

Dice:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central TER Cardones

Central/Unidad	Combustible	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
TER Cardones	Diésel	148,721	1,562	147,159

Debe decir:

Tabla 2: Parámetros de Potencia Máxima de la Central TER Cardones

Central/Unidad	Combustible	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
TER Cardones	Diésel	150,239	1,562	148,677