

Informe Resumen de Falla

C. Kelar TV

IF 2024001316

18/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	18/03/2024
Hora:	18:52

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Kelar TV	82	2024001316

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Falla en la apertura de la válvula de acople de vapor de IP.
--

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.