

Informe Resumen de Falla

Línea de 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Punta de Cortés 2

IF 2024001333

19/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	19/03/2024
Hora:	16:01

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Fátima - TR-2 S/E Buin	41	2024001333
S/E Punta de Cortés 52A6		2024001338

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.