



Informe Resumen de Falla

Línea de 44 kV Carena - CMPC Puente Alto

IF 2024001314

19/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	19/03/2024
Hora:	13:12

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Carena	7	2024001323

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Contacto directo de pájaro (ave) en fase C.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.