

Informe Resumen de Falla

S/E Mapal 52AT1

IF 2024001334

19/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	19/03/2024
Hora:	21:41

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Mapal	10	2024001334

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga. Se detecta mecanismo de interruptor trabado.
--

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.