

Informe Resumen de Falla

S/E Rapel Transformador N° 1 de 220/66/13.2 kV, 171 MVA

IF 2024001312

19/03/2024

**a. Fecha y hora de la falla**

Fecha:	19/03/2024
Hora:	13:51

**b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW**

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Reguladora Rapel	12,7	2024001326
C. Rapel U-2	0	2024001313

**c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación**


**d. Causa preliminar de la falla.**

Debido a trabajos en unidad 1 la cual se encuentra indisponible, se genera la desconexión fortuita del banco transformador n°1.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.