



Informe Resumen de Falla

C. Cerro Pabellón U-3

IF 2024001349

21/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	21/03/2024
Hora:	7:03

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Cerro Pabellón U-3	13	2024001349

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Diferencial de presión de isopentano de turbina.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.