

Informe Resumen de Falla

C. PE El Arrayán

IF 2024001379

21/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	21/03/2024
Hora:	22:02

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. PE El Arrayán	45	2024001379

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Interrupción forzada de la línea de 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo.
--

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.