

Informe Resumen de Falla

| |
|--------------|
| C. Loma Alta |
|--------------|

| |
|---------------|
| IF 2024001395 |
|---------------|

23/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

| | |
|--------|------------|
| Fecha: | 23/03/2024 |
| Hora: | 12:09 |

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

| Central o S/E Afectada. | Potencia Afectada MW | IF asociado |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| C. Loma Alta | 20 | 2024001395 |
| | | |
| | | |
| | | |

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

d. Causa preliminar de la falla.

| |
|----------------------------------|
| Falla en regulador de velocidad. |
|----------------------------------|

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.