



Informe Resumen de Falla

C. Atacama 2 TG2B

IF 2024001414

26/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	25/03/2024
Hora:	5:35

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Atacama 2 TG2B	98	2024001414

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Baja Presión Circuito Hidráulico Combustible Gas", lo que provoca el trip de TG2B,

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.