



Informe Resumen de Falla

C. Confluencia U-2

IF 2024001430

26/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	25/03/2024
Hora:	17:20

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Confluencia U-2	78	2024001430

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Falla en sensor de temperatura.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.