



Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Tamaya - Tocopilla 4

IF 2024001438

27/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	26/03/2024
Hora:	3:59

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Caída de conductores sobre la línea L4, en vano entre estructuras E8 y E9, debido a corte por robo de conductor en líneas L1 y L2 Tocopilla - A entre estructuras E13 y E14.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.