



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Purranque - Rio Negro 2

IF 2024001475

30/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	29/03/2024
Hora:	7:51

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

1 fase cortada entre estructuras 11346 y 11347, por contaminación.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.