

Informe Resumen de Falla

S/E Laguna Verde interruptores HL1 y HL

IF 2024001477

30/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	29/03/2024
Hora:	7:42

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
SS/EE Laguna Verde, Quintay, Algarrobo Norte, Litoral Central, Casablanca, San Jerónimo, Las Piñatas, Las Balandras y El totoral.	22	2024001477

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Descarga en desconectador de terceros.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.