

Santiago, 16 de abril de 2024
DE 01899-24

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Central TER Newen.
[1] Carta DE 00548-24, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de la Central TER Newen, de Gas Sur S.A”, de fecha 26 de enero de 2024.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Central TER Newen, en conformidad con el informe técnico final de prueba emitido por el Experto Técnico.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico antes mencionado, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al Informe Técnico publicado en el sitio web del Coordinador mediante comunicación de Ref. [1]. Por su parte, el Coordinador emitió observaciones de carácter técnico al informe, las cuales fueron subsanadas por el Experto Técnico.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central TER Newen, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central TER Newen

Central/Unidad	Tecnología	Combustible	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
TER Newen	Turbina gas	Gas Natural	14,7310	0,1180	14,6130
TER Newen	Turbina gas	Petróleo Diesel	13,3540	0,1330	13,2220
TER Newen	Turbina gas	Gas Propano	13,6730	0,1370	13,5360

Los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del 19 de abril de 2024.

El acta de prueba y el Informe Técnico Final de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central TER Newen

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Carlos Román Olave – Encargado Gas Sur S.A.