



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante

2024001516

Fecha de emisión
01-04-2024

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	01-04-2024
Hora:	18:44

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Chiguayante	15.6	2024001516

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Corte de conductor por caída de árbol producto de terceros.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.