



Informe Resumen de Falla

Línea de 220 kV Nueva Ancud - Chiloé

2024001548

Fecha de emisión  
02-04-2024

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	02/04/2024
Hora:	12:20

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Línea de 220 kV Nueva Ancud - Chiloé	62	2024001548

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla:

Temporal de viento y lluvia en la zona.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.