



Informe Resumen de Falla

C. Nueva Aldea

2024001563

Fecha de emisión  
03-04-2024

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	03/04/2024
Hora:	8:58

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Nueva Aldea	36	2024001563

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla:

Falla en línea de 66 kV Monterrico - Santa Elvira.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.