



Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Antofagasta - Alto Norte

2024001580

Fecha de emisión
04-04-2024

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	04/04/2024
Hora:	02:11

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Línea de 110 kV Antofagasta - Alto Norte	54	2024001580

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.