

Informe Resumen de Falla

C. Embalse Ancoa

IF 2024001665

10/04/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	09/04/2024
Hora:	13:50

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Embalse Ancoa	13,1	2024001665

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Apertura del 52B1 por protección de sobretensión.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.