



Informe Resumen de Falla

C. Picoiquén

2024001747

Fecha de emisión  
15-04-2024

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	15-04-2024
Hora:	8:52

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Picoiquén	0.3	IF2024001747

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla:

Falla en línea de 66 kV Angol - Nahuelbuta

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.