



Informe Resumen de Falla

S/E Angol 52B1 de la línea de 66 kV Angol - Nahuelbuta

2024001751

Fecha de emisión
15-04-2024

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

| | |
|--------|------------|
| Fecha: | 15-04-2024 |
| Hora: | 8:52 |

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

| Central o S/E Afectada. | Potencia Afectada MW | IF asociado |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| S/E Angol | 3 | IF2024001751 |
| | | |
| | | |

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

d. Causa preliminar de la falla:

Caída de árbol por intervención de terceros

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.