



Informe Resumen de Falla

Línea de 44 kV Carena - CMPC Puente Alto

2024001755

Fecha de emisión  
15-04-2024

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	15-04-2024
Hora:	8:21

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

C. Carena		IF2024001754

d. Causa preliminar de la falla:

Aislación con daño en Est. N° 219

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.