



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Illapel - Combarbalá

IF 2024001878

25/04/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	25/04/2024
Hora:	11:42

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Flashover durante trabajos de lavado de aislación.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.