

Informe Resumen de Falla

| |
|-------------------|
| C. Atacama 1 TG1B |
|-------------------|

| |
|---------------|
| IF 2024001882 |
|---------------|

26/04/2024

a. Fecha y hora de la falla

| | |
|--------|------------|
| Fecha: | 26/04/2024 |
| Hora: | 7:05 |

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

| Central o S/E Afectada. | Potencia Afectada MW | IF asociado |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| C. Atacama 1 TG1B | 103 | 2024001882 |
| | | |
| | | |
| | | |

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

d. Causa preliminar de la falla.

| |
|---|
| Disparo del sistema de recirculación de alta presión caldera. |
|---|

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.