



Informe Resumen de Falla

S/E Polpaico CER JT4 220KV 100MVAR

IF 2024001884

26/04/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	26/04/2024
Hora:	11:18

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Falla coincidente con reinicio de sistema de control MACH del mismo equipo.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.