



Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Los Villares - Totoralillo

IF 2024001912

28/04/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	28/04/2024
Hora:	6:47

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

La revisión de protecciones en S/E Totoralillo indica protección operada 21/21N acelerada (85A) monofasica a tierra (AG T), distancia 6,1 km.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.