



Informe Resumen de Falla

Línea de 220 kV Challacollo - Tiquima

IF 2024001911

28/04/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	28/04/2024
Hora:	9:36

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Apertura de la línea por operación de la protección de distancia. Coincide con la normalización de los datos del SCADA local de Tiquima.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.