



Informe Resumen de Falla

C. Cipreses U-3

IF 2024001489

31/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	30/03/2024
Hora:	10:03

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Cipreses U-3	31	2024001489

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Señal errónea de descarga de CO2.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.