



Informe Resumen de Falla

C. Taltal TG-2

IF 2024001488

31/03/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	30/03/2024
Hora:	5:28

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Taltal TG-2	97	2024001488

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Alta temperatura de cojinetes.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.