



Informe Resumen de Falla

C. Cochrane CCH2

IF 2024001491

01/04/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	31/03/2024
Hora:	10:12

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Cochrane CCH2	60	2024001491

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Baja temperatura de sobrecalentado.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.