

Santiago, 10 de mayo de 2024
DE 02414-24

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la unidad TER Tocopilla TG3 con combustible GNL.

[1] Carta DE00910-24, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de la unidad TER Tocopilla TG3 con combustible GNL, del Coordinado Engie Energía Chile S.A.”, de fecha 16 de febrero de 2024.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la unidad TER Tocopilla TG3 con combustible GNL, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la unidad TER Tocopilla TG3 con combustible GNL, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la unidad TER Tocopilla TG3 con combustible GNL

Unidad	Combustible	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
TER Tocopilla TG3	GNL	36,2991	0,4364	35,8627

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 15 de mayo de 2024**.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central TER Tocopilla

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

GZV/JKH/ASA/adr

c.c.:

Sr. Pablo Jorquera R. – Encargado Titular Engie Energía Chile S.A.