

# Resumen - Central Generadora

## Resumen

**Número:**

2023001445

**Solicitante:**

Claudia Guerrero Diaz

**Empresa:**

ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.

**Central:**

TER TOCOPILLA

**Unidades:**

Nombre: TER TOCOPILLA U16-TG-TV

**Estado Operativo:**

RO (Unidad con Restricción Operativa)

**Estado Operativo Efectivo:**

RO (Unidad con Restricción Operativa)

**Potencia Disponible:**

Sin Limitación

**Afecta SSCC:****Comentarios:**

A raíz del ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes de la unidad U16, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. En caso de no respetarse esta restricción la unidad podría fallar antes de la fecha de su mantenimiento mayor por un período prolongado, cabe señalar, que habida cuenta de lo antes señalado, esta limitación solo se presentará hasta el día 15 de junio de 2024, cuando la unidad salga a su Mantenimiento Mayor.

**Fecha / Hora Perturbación:**

06-09-2023 15:15

**Fecha / Hora Estimada Retorno:**

15-06-2024 23:59

**Fecha / Hora Retorno Efectiva:**

15-10-2023 00:00