

Resumen - Central Generadora

Resumen

Número:

2024000612

Solicitante:

Victor Ruiz

Empresa:

COMASA SPA

Central:

TER LAUTARO

Unidades:

Nombre: TER LAUTARO U2

Estado Operativo:

RO (Unidad con Restricción Operativa)

Estado Operativo Efectivo:

RO (Unidad con Restricción Operativa)

Potencia Disponible:

21.0 MW

Afecta SSCC:**Comentarios:**

Restricción de Potencia Mínima (Mínimo Técnico) se fija en 18MW por baja temperatura ambiental. Temperatura entrada a filtro de mangas menor a 110°C

Fecha / Hora Perturbación:

24-04-2024 16:00

Fecha / Hora Estimada Retorno:

26-04-2024 12:00

Fecha / Hora Retorno Efectiva:

30-04-2024 09:06