Resumen - **Central Generadora**

Resumen

Número:

2024000640

Solicitante:

Maloy Flores

Empresa:

COMASA SPA

Central:

TER LAUTARO

Unidades:

Nombre: TER LAUTARO U1

Estado Operativo:

RO (Unidad con Restricción Operativa)

Estado Operativo Efectivo:

RO (Unidad con Restricción Operativa)

Potencia Disponible:

26.0 MW

Afecta SSCC:

Comentarios:

Restricción de potencia mínima (mínimo técnico) se fija en 16 Mw por temperatura externa. Temperatura mínima de trabajo filtro de gases debe ser mayor a 120°C.

Fecha / Hora Perturbación:

26-04-2024 14:50

Fecha / Hora Estimada Retorno:

30-04-2024 23:59

Fecha / Hora Retorno Efectiva:

30-04-2024 09:00