

Resumen - Central Generadora

Resumen

Número:

2024000649

Solicitante:

Carlos Aburto

Empresa:

ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.

Central:

TER TOCOPILLA

Unidades:

Nombre: TER TOCOPILLA U16-TG-TV

Estado Operativo:

RO (Unidad con Restricción Operativa)

Potencia Disponible:

362.0 MW

Afecta SSCC:**Comentarios:**

A raíz del ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes de la unidad U16, se debe limitar la central a un arranque cada 72 horas desde su partida. En caso de no respetarse esta restricción la unidad podría fallar antes de la fecha de su mantenimiento mayor por un período prolongado, cabe señalar, que habida cuenta de lo antes señalado, esta limitación solo se presentará hasta el día 15 de junio de 2024, cuando la unidad salga a su Mantenimiento Mayor.

Fecha / Hora Perturbación:

27-04-2024 13:00

Fecha / Hora Estimada Retorno:

15-06-2024 23:59