

Resumen - Central Generadora

Resumen

Número:

2024000666

Solicitante:

Felipe Mondaca

Empresa:

COMASA SPA

Central:

TER LAUTARO

Unidades:

Nombre: TER LAUTARO U1

Estado Operativo:

RO (Unidad con Restricción Operativa)

Potencia Disponible:

26.0 MW

Afecta SSCC:**Comentarios:**

Restricción de potencia mínima (mínimo técnico) se fija en 16 MW por temperatura externa. Temperatura mínima de trabajo filtro de gases debe ser mayor a 120 ° C.

Fecha / Hora Perturbación:

30-04-2024 09:00

Fecha / Hora Estimada Retorno:

31-05-2024 23:00