

# Resumen - Central Generadora

## Resumen

**Número:**

2024000778

**Solicitante:**

TAMAKAYA ENERGÍA SPA

**Empresa:**

TAMAKAYA ENERGÍA

**Central:**

TER KELAR

**Unidades:**

Nombre: TER KELAR CC1-TG1

**Estado Operativo:**

RO (Unidad con Restricción Operativa)

**Estado Operativo Efectivo:**

RO (Unidad con Restricción Operativa)

**Potencia Disponible:**

Sin Limitación

**Afecta SSCC:**

No

**Comentarios:**

Las turbinas a gas están supeditadas al control operacional indicado por el fabricante del equipo General Electric. Dentro de esta información, se solicita que después del retiro, el virador debe estar en servicio 6 horas como mínimo para evitar vibraciones en el proceso de arranque siguiente. En resumen, se debe cumplir lo siguiente: a. TMD de 6 horas. Una vez detenida la unidad se debe esperar 6 horas antes de dar una nueva señal de partida. b. Entre 6 horas y 72 horas la unidad puede arrancar en forma inmediata. No requiere esperar para iniciar proceso de partida. c. Después de 72 horas, la unidad debe virar 6 horas antes de iniciar un proceso normal de partida.”

**Fecha / Hora Perturbación:**

17-05-2024 14:17

**Fecha / Hora Estimada Retorno:**

31-12-2024 23:59