

Informe Resumen de Falla

PFV Huatacondo

IF 2024001997

05/05/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	04/05/2024
Hora:	8:08

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
PFV Huatacondo	23	2024001997

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Falla en transformador de 220/23 kV, 115 MVA.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.