

INFORME RESUMEN DE FALLA

LT 110 kV El Salto – Los Almendros 2

IF 2024002019

Fecha de Emisión: 06-03-2024

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 06-03-2024

Hora: 00:22

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

d. Causa preliminar de la falla

Globo metálico en torre N°2 arranque S/E Los Dominicos.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**