

Informe Resumen de Falla

C. Atacama TG1B+0.5TV1C

IF 2024001951

01/05/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	30/04/2024
Hora:	7:41

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Atacama TG1B+0.5TV1C	191	2024001951

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Disparo mando TV1C de sistema vapor y agua.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.