

Resumen - Central Generadora

Resumen

Número:

2024000824

Solicitante:

GUACOLDA ENERGÍA SPA

Empresa:

GUACOLDA ENERGÍA SPA

Central:

TER GUACOLDA

Unidades:

Nombre: TER GUACOLDA U3

Estado Operativo:

RO (Unidad con Restricción Operativa)

Potencia Disponible:

Sin Limitación

Afecta SSCC:

No

Comentarios:

Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 78 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 78 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 40 horas.

Fecha / Hora Perturbación:

27-05-2024 00:00

Fecha / Hora Estimada Retorno:

30-09-2024 23:59