

Santiago, 31 de julio de 2024  
DE 0387624

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Central HE El Toro, Unidad U2 y Central Completa.

[1] Carta DE03174-24, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de Central Hidroeléctrica El Toro, Unidad U2 y Central Completa, del coordinado Enel Generación Chile S.A.”, de fecha 21 de junio de 2024.

[2] Carta DE00596-23, Ref.: “Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Central HE El Toro, Unidades U1, U3 y U4”, de fecha 3 de febrero de 2023.

De mi consideración:

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Central HE El Toro, Unidad U2 y Central Completa, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo. Por su parte, el Coordinador no tiene observaciones de carácter técnico al informe mencionado.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central HE El Toro, Unidad U2 y Central Completa, se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de las Unidades de HE El Toro<sup>(1)</sup>**

Unidad	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
HE El Toro U2	111,9745	2,1948	109,7797
HE El Toro Central Completa	443,8897	6,6182	437,2715

(1) Estos valores son complemento a los de los indicados en la carta de la Ref.[2], donde se publicó el parámetro de Pmax de las unidades U1, U3 y U4

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del día martes 6 de agosto de 2024.**

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central HE El Toro**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Rodrigo Espinoza V.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

GZV/JKH/ELG/adr  
c.c.: Sr. Miguel Buzunariz – Encargado Titular Enel Generación Chile S.A.